

	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12
  AB 023	LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (LOW ITB) 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12 Tel. 0-61 853-76-29 Fax 0-61 853-78-33 e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl
RESUMEN DE INFORME DE ENSAYO Nr LOW-510.2/2009	

Informe de Ensayo

El Laboratorio LOW ITB llevo a cabo el ensayo de:

START POWER – Puerta de seguridad con resistencia incrementada a la efracción

Enviado por:

PORTRISA INDUSTRIA DE PORTAS
Rua da Majoeira, Apartando 47, Ponte da Pedra
2416-901 Leiria, Portugal

Com los siguientes resultados obtenidos:

Resistencia a la efracción	De acuerdo con estas normas PN-ENV 1628:2006, PN-ENV 1629:2006, PN-ENV 1630:2006	Requisitos y clasificación según PN-ENV 1627:2006: <u>La puerta encuentre requisitos de grado 3 de resistencia a la efracción.</u>
-----------------------------------	--	--

..... Poznań, 22de Abril de 2009

Kierownik
 Badawczego

.....
 Inż. Wojciech Kujawski