Campus de la UAB
Apt. Correos, 18
08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 2000
F +34 93 567 2001
ctc@applus corp.com
www.applus.com

Lliçà de Vall, 13 de Mayo de 2020

PORTRISA, S.A.

A la atención de:
Sandrina Antunes

Asunto:
Resultado de ensayos puerta efracción según norma UNE EN 1627:2011.

Apreciada Sra. Antunes,

Con relación a su amable consulta le informamos que la puerta batiente de una hoja fabricada en acero, modelo PORTA SEGURANÇA, ensayada en nuestras instalaciones en diciembre de 2019 y enero de 2020, del fabricante PORTRISA, S.A., se clasificó con el grado de seguridad **RC4** según norma UNE EN 1627:2011, ya que superó satisfactoriamente los requisitos de los ensayos de carga estática y efracción manual definidos en las normas siguientes:

- UNE-EN 1627:2011. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.
- UNE-EN 1628:2011+A1:2017 Resistencia a la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia bajo carga estática.
- UNE-EN 1630:2011+A1:2017 Resistencia a la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia a intentos manuales de efracción.

En cuanto se disponga de la documentación técnica completa se emitirá el informe de ensayo donde se reflejarán todos los detalles de la muestra y los resultados de las pruebas.

Esperando que esta carta le sea de utilidad, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Applus®
LGAI

Ester Balibrea Pérez
Testing Engineer Industrial Products
Applus+ LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB
E- 08193 Bellaterra
T: +34 935 672 000 Ext. 21102
M:+34 667 186 969
F: +34 935 672 001
e-mail: ester.balibrea@applus.com
web: www.applus.com